

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тульской области
(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

ПРЕДПИСАНИЕ № 161/20
об устранении выявленных нарушений

«04» октября 2018г.

(дата выдачи)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области, г. Тула, ул. Оборонная, д. 114

(место выдачи предписания)

Главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Тульской области Мамонтовой Ириной Вячеславовной

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

При проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 13 имени Евгения Николаевича Волкова» (юридический адрес: Тульская область, Ленинский район, п. Барсуки, ул. Пушкина, д. 1, фактический адрес: Тульская область, Ленинский район, п. Барсуки, ул. Пушкина, д. 1, ул. Дзержинского, д. 20а) на основании распоряжения на проведение плановой выездной проверки от 30 августа 2018г. № 584/20 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области А.В. Денисова **установлены факты нарушения обязательных требований:**

По адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Барсуки, ул. Пушкина, д. 1:

- в кабинете № 10 расстановка мебели не предусматривает направление основного светового потока слева от обучающихся, что является нарушением п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;
- соответственно росту обучающихся не подобрана учебная мебель, что является нарушением п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;
- в кабинете домоводства: швейные машины устанавливают вдоль стены, противоположной светонесущей, к умывальной раковине не подведена горячая вода, что является нарушением: п. 5.13, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;
- в кабинете химии и лаборантской не оборудованы вытяжные шкафы, что является нарушением п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;
- в мастерской для трудового обучения: верстаки расположены параллельно светонесущей стене, не оборудована механическая система вытяжной вентиляции, к умывальной раковине не подведена горячая вода, что является нарушением: п. 5.10, п. 6.11, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;
- в кабинете информатики: расстановка рабочих столов с видеомониторами проведена без учета направления основного светового потока слева от обучающихся, рабочие стулья не подъемно-поворотные, не регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, для общего освещения используются источники света различной природы излучения, интерактивная доска оборудована таким образом, что допускается направление основного светового потока справа от обучающихся, что является нарушением: п. 6.1, п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; п. 7.1.3, п. 7.2.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;
- в помещениях начальных классов не оборудованы умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением: п. 4.27, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

- не во всех санитарных узлах для обучающихся предусмотрены педальные ведра, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

- помещение для обработки уборочного инвентаря, туалеты для девочек и мальчиков (здание № 2) не обеспечены подводкой горячей воды, что является нарушением п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

- в лаборантской кабинета химии нарушена целостность напольного покрытия (линолеума), на стенах отслаивается краска, на потолке трещины, щели, что является нарушением: п. 4.28, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

- недостаточно кухонной посуды (используются пластиковые емкости из-под мороженого), что является нарушением п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- не соблюдаются правила мытья столовой посуды (отсутствует металлическая сетка с ручками для ополаскивания посуды), что является нарушением: п. 5.10, п. 5.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

По адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Барсуки, ул. Дзержинского, д. 20а:

- на территории 6 групповых площадок не оборудованы тентовые навесы для защиты детей от солнца и осадков, что является нарушением п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- нарушена целостность внутренней поверхности моечных ванн в буфетной подготовительной группы «Б»; в буфетных старшей группы «А» и подготовительной группы «Б» специальные решетки для просушивания столовой посуды ржавые, что является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- нарушена целостность напольного покрытия (линолеума) в групповой подготовительной группы «Б», в коридоре около музыкального зала; в туалетной подготовительной группы «Б» нарушена целостность облицовочной плитки на стенах (плитка местами выпала), в спальне 2 младшей группы «Б» и на лестничных маршах (2) на стенах отслаивается краска, на потолке следы протечек, что является нарушением: п. 5.1, п. 5.2, п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- в туалетной подготовительной группы «Б» не оборудованы закрывающиеся кабины, что является нарушением п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- отсутствует посуда из нержавеющей стали для приготовления компотов и киселей, что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- недостаточно кухонной посуды, что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

(указать сведения об установленных юридически значимых фактах и указать нормы обязательных требований, которые были нарушены)

Предписание выдано: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования № 13 имени Евгения Николаевича Волкова» (юридический адрес: Тульская область, Ленинский район, п. Барсуки, ул. Пушкина, д. 1)

(сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, фамилия, имя отчество должностного лица, должность)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований **ПРЕДЛАГАЮ:**

По адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Барсуки, ул. Пушкина, д. 1:

1. В кабинете № 10 расставить мебель таким образом, чтобы направление основного светового потока было слева от обучающихся
 2. Соответственно росту обучающихся подобрать учебную мебель
 3. В кабинете домоводства к умывальной раковине подвести горячую воду, предусмотреть установку швейных машин в соответствии с п. 5.13 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
 4. В кабинете химии и лаборантской оборудовать вытяжные шкафы
 5. В мастерской для трудового обучения оборудовать механическую систему вытяжной вентиляции, к умывальной раковине подвести горячую воду, верстаки расставить в соответствии с п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
 6. В кабинете информатики провести расстановку рабочих столов с видеомониторами с учетом направления основного светового потока слева от обучающихся, приобрести рабочие стулья (кресла) подъемно-поворотные, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, для общего освещения предусмотреть источники света единой природы излучения, интерактивную доску оборудовать таким образом, чтобы направление основного светового потока было слева от обучающихся
 7. В помещениях начальных классов оборудовать умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды
 8. Во всех санитарных узлах для обучающихся предусмотреть педальные ведра
 9. Помещение для обработки уборочного инвентаря, туалеты для девочек и мальчиков (здание № 2) обеспечить подводкой горячей воды
 10. В лаборантской кабинета химии провести ремонт потолка, стен, заменить напольное покрытие (линолеум)
 11. Приобрести в достаточном количестве кухонную посуду
 12. Приобрести металлическую сетку с ручками для ополаскивания столовой посуды
- По адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Барсуки, ул. Дзержинского, д. 20а:
13. На территории 6 групповых площадок оборудовать тентовые навесы для защиты детей от солнца и осадков
 14. Заменить моечные ванны в буфетной подготовительной группы «Б»; приобрести специальные решетки для просушивания столовой посуды в буфетные старшей группы «А» и подготовительной группы «Б»
 15. Заменить напольное покрытие (линолеум) в групповой подготовительной группы «Б», в коридоре около музыкального зала; восстановить целостность облицовочной плитки в туалетной подготовительной группы «Б»; провести ремонт потолков, стен в спальне 2 младшей группы «Б» и на лестничных маршах (2)
 16. В туалетной подготовительной группы «Б» оборудовать закрывающиеся кабины
 17. Приобрести посуду из нержавеющей стали для приготовления компотов и киселей
 18. Приобрести в достаточном количестве кухонную посуду

Срок исполнения: по п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 8, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 14, п. 16, п. 17, п. 18 до 01.12.2019г.

Срок исполнения: по п. 7, п. 13, п. 15 до 01.12.2020г.

(в случае установления нескольких сроков, указать по пунктам)

О выполнении предписания сообщить в срок: по п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 8, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 14, п. 16, п. 17, п. 18 до 02.12.2019г.; по п. п. 7, п. 13, п. 15 до 02.12.2020г., представив документы, подтверждающие выполнение предписания:

(указать перечень документов)

Лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием, в течение 15 дней с момента получения предписания может представить в письменной форме возражения в отношении предписания в целом или его отдельных положений (в соответствии с ч.12 ст.16

Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”).

Также предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а также непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении предписания, в неполном объеме или в искаженном виде, в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет административную ответственность.

Главный специалист-эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков Управления
Роспотребнадзора по Тульской области
(наименование должности)



(подпись)

Мамонтова И.В.
(фамилия и инициалы)

Копию предписания получил: 04.10.2018г.

Директор МБОУ ЦО № 13
им. Е.Н. Волкова



(подпись)

Кучина Л.А.
(фамилия и инициалы)

Отметка об отправке предписания заказным письмом:

(число, месяц, год, № квитанции)